Solarsteuerung

Wenn auf den WW-Speicher geladen wird, wird die Kollektortemp. mittels Drehzahlregelung auf 60°C konstant gehalten.

WW-Speicher hat Vorrang gegenüber Pufferspeicher und Schwimmbecken

Kollektorfühler und Puffer-fühlen werden außer auf Kurzschluss und Unter-brechung noch auf zu große Spreizung überwacht.

Ist die Puffertemp. unten > 95°C wird innerhalb des angegebenen Zeitfensters die Solarpumpe mit Drehzahlstufe 15 betrieben.

Nur notwendig wenn der Kollektor-fühler nicht optimal montiert ist.

Schwimmbaderwärmung mit Mindestlaufzeit der Filterpumpe

Schwimmbadsteuerung

WW-Speicher und Puffer haben Vorrang gegenüber dem Schwimmbad.

Die Betriebsstunden der Filterpumpe werden erfasst und für einen Vergleich weitergegeben.

Der Stundenzähler wird täglich um 6:00 Uhr zurückgesetzt.

Ist die tägliche Mindestlaufzeit der Filterpumpe (z.B.: 5 St.) erreicht, wird die Schaltuhr blockiert.

Einschalten der Filterpumpe zu einem festgelegten Zeitpunkt, bis sie die Mindestlaufzeit erreicht hat.

Heizkreis

Die Analogfunktion sammelt alle momentan benötigten Temperaturen und meldet die höchste Temperatur (MAX) an die Brennneranforderung.

Holzkamin

Service Wartung